

NOTAS:

-AÇO CA-50A.
-COBRIMENTO ARMADURA CONFORME NBR 6118/2014
CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV - ELEMENTO EM CONTATO COM O SOLO
COBRIMENTO DE ARMADURA = 5cm
-CARACTERÍSTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014
CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
FATOR ÁGUA CIMENTO ≤ 0,45

CLASSE DE CONCRETO -> fck≥40Mpa
CONSUMO DE CIMENTO -> ≥ 360kg/cm3
A EXECUÇÃO GERAL DAS FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES DEVERÁ SEGUIR A NBR 6122-2010.
-DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTUAL DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO;



CORTE A-A

PLANTA-LAJE SUPERIOR
FERRAGEM

DIÂMETRO	
TUBO DA REDE (m)	BALÃO (m)
ATÉ 0.30	1.00
> 0.30 A 0.60	1.20



PLANTA-LAJE DE FUNDO
LIGAÇÕES

RAMAL DOMICILIAR
LIGAÇÃO COM A REDE COLETORA



RAMAL DOMICILIAR

LEGENDA:

REDE PROJETADA (REDE COLETORA)
PVC CEL #150 mm = 1.820,00 m
LINHA DE RECALQUE
PVC CEL #150 mm = 512,44 m
EMISSÁRIO
PVC CEL #150 mm = 2.256,87 m

LISTA DO MATERIAL

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MATERIAL
02	1.920,50	m	TUBO Ø 150mm PONTA BOLSA - REDE	PVC/FERRO
05	30	PÇ	TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA PADRÃO SABESP-Ø600mm	FERRO FUNDIDO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DENOMINAÇÃO:
DISTRITO INDUSTRIAL SÃO MIGUEL ARCANJO

ESCALA:
INDICADA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ENDEREÇO:
RODOVIA ESTADUAL SP-250
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

FOLHA:
1/3

SITUAÇÃO
SEM ESCALA



A APROVAÇÃO DESTE PROJETO POR PARTE DA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ Nº 46.634.333/0001- 73

Resp. Técnico e Autor do Projeto
Luis Caetano da Silva Schincariol
Engº Civil - CREA: 5060730906

DESENHO Nº: 1

DATA: 25/08/2020

ASSUNTO: REDE COLETORA - PERFIL DOS TRECHOS E DETALHAMENTO

A.R.T. nº : 28027230200831824