



POÇO DE SUCÇÃO - PLANTA SUPERIOR
Esc.:1:20



SEÇÃO -
Esc.:1:20




SEÇÃO
Esc.:1:20

RELAÇÃO DO MATERIAL


ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	QUANTIDADE
1	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO E FLANGES	75X150	4,00un
2	CURVA 90° FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO COM REVESTIMENTO E FLANGES	150	7,00un
3	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=5,05m	150	2,00un
4	CARRETEL FoFo COM TIRANTES – NBR 15420 DN 100 – PN 10	150	2,00un
5	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO WAFER FERRO FUNDIDO	150	2,00un
6	VÁLVULA GAVETA FoFo CUNHA METÁLICA REV COM ELAST, FLANGES E CAB. P/ ESGOTO "CORPO CURTO"	150	3,00un
7	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=1,05m	150	2,00un
8	TE FoFo DUCTIL COM FLANGES PARA ESGOTO	150x150	2,00un
9	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=1,70m	150	1,00un
10	EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO BOLSA PVC DEFOFO Ø100mm– FLANGE Ø100mm	150	1,00un
11	BOMBA HELICOIDAL: GEREMIA	–	2,00un
12	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL K7 PARA ESGOTO COM REVESTIMENTO E FLANGES, JE L=0,95m	150	2,00un

NOTAS:

- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- CARACTERÍSTICA DO CONCRETO CONFORME NBR 6118/2014
– CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
– CONCRETO fck ≥ 40 MPa (FATOR A/C ≤ 0,45) – CONSUMO CIMENTO: 360kg/m³;
– AÇO CA-50.
- COBRIMENTO:
– LAJE SUPERIOR E BASES DAS BOMBAS HELICOIDAIS c = 5,0cm
– PAREDES E LAJE INFERIOR c = 5,0cm
- TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL NO SOLO: $\gamma_s = 3,00 \text{ kg/cm}^2$
- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS NA OBRA.
- A EXECUÇÃO GERAL DAS FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES DEVERÁ SEGUIR A NBR 6122-2010:
–DEVE SER EXECUTADO LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSEURA MÍNIMA DE 5cm, SOB TODO ELEMENTO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO
7) AS PAREDES DEVERÃO SER REVESTIDAS COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL



CORTE A-A



CORTE B-B

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



DENOMINAÇÃO:
DISTRITO INDUSTRIAL SÃO MIGUEL ARCANJO
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

ESCALA:
INDICADA

ENDEREÇO:
RODOVIA ESTADUAL SP-250
SÃO MIGUEL ARCANJO/SP

FOLHA:
2/2

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

A APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA POR PARTE DA PREFEITURA
NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

VIDE DESENHO Nº: 1

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CNPJ Nº 46.634.333/0001- 73

DESENHO Nº: 7

ASSUNTO: POÇO DE SUCÇÃO - ESTRUTURAL
ARMAÇÃO